

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 г. №777

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

КНМ № 71210061000201425549
от 02.12.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail:iucgo.@region.tula.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району
Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д.2д, тел. 2-34-67, E-mail: ond-venev@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 58 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Прудитинский центр образования» Юркевичу Владимиру Васильевичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Веневского района по пожарному надзору № 58 от « 02 » декабря 2021 года

в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. « 06 » декабря 2021 г.

с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 09 » декабря 2021 г.

с 10 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин. « 14 » декабря 2021 г.

Начальник ОНД и ПР по Веневскому району – главный государственный инспектор
Веневского района Тульской области по пожарному подполковник внутренней службы Макарец
Сергей Петрович.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Прудитинский центр образования» Юркевич Владимир Васильевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Установку автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в состояние, отвечающее требованиям нормативных документов, касающихся средств обеспечения безопасности (АПС), в части применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей) и привести в рабочее состояние датчики АПС, расположенные в переходе, ведущем к универсальному блоку.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; статья 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01 августа 2022 года	
2.	Шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в состояние, отвечающее требованиям нормативных документов, касающихся средств обеспечения безопасности (АПС), в части типа исполнения кабельных изделий (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки)), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; статья 82 части 1, 2 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункт 6 таблица 2	01 августа 2022 года	
3.	Подвальное помещение, расположенное в школе МОУ «Прудитинский ЦО» и являющееся частью здания оборудовать автоматической установкой пожарной	НПБ 110 – 03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматиче-	01 августа 2022 года	

	сигнализации.	ской пожарной сигнализацией" пункт 14 таблица 1 подпункт 9		
4.	В здании и помещениях школы организовать и обеспечить проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54	01 августа 2022 года	
5.	Для отделки ступеней лестничного марша в школе применить материалы (краску), соответствующие требованиям ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с показателями пожарной опасности не более, чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) и на которые завести и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008 года статья 134 часть 3, таблица 28. Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «"О противопожарном режиме" пункта 25	01 августа 2022 года	
6.	Дежурный персонал школы обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 СИЗОД на одного дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «"О противопожарном режиме" пункта 30	01 августа 2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Прудитинский центр образования»
Юркевич В.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Начальник ОНД и ПР по Веневскому району
подполковник вн. службы Макарец С.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» декабря 2021 года

(подпись)



(подпись)